

Wos. 609.25.2016



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Spółka z o.o.
 ul. Żwirki i Wigury 28, 62-200 Gniezno
 Biuro Zarządu, Sekretariat tel. 61 424-59-10, fax. 61 426-30-87
 KRS 0000201855 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
 IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 NIP: 784-00-03-346, Wysokość kapitału: 28.434.000,00 zł
 www.pwikgniezno.com.pl, e-mail: pwikgniezno@poczta.agrobex.pl

DJ/PW/020505/2016

Gniezno, dnia 11.07.2016 R.

W 2016 07 13
 dnia
 L. dr. 212
 Zażalenie

Urząd Miejski w Gnieźnie
 ul. Lecha 6
 62-220 Gniezno

J. Janowski
 URZĄD MIEJSKI
 13. 07. 2016
 26194
 W GNIEZNE (3)

Dotyczy: Parametrów jakości wody na terenie Miasta Gniezna.

Zgodnie z roz.III §12 pkt.2 - **Regulaminu na dostawę wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Gniezna** przedstawiamy półroczną analizę parametrów jakości wody użytkowanej.

Tab.1. Parametry jakości wody na terenie Gniezna za I półrocze 2016r.

Lp.	Parametry	Jednostka	Woda uzdatniona	Dopuszczalne zakresy wartości
<u>Parametry mikrobiologiczne</u>				
1.	BAKTERIE GRUPY COLI TYPU KAŁOWEGO	liczba/100 ml	0	0
2.	BAKTERIE GRUPY COLI	liczba/100 ml	0	0
3.	ENTEROKOKI	liczba/100 ml	0	0
5.	OGÓLNA LICZBA BAKTERII w 22 ° C	liczba/1 ml	10	bez nieprawidłowych zmian
<u>Parametry fizyczno-chemiczne</u>				
1.	ZAPACH	mg/l	akceptowalny	akceptowalny
2.	BARWA	mg/l	10	15
3.	ODCZYN (PH)		7,62	6,5 - 9
4.	CHLORKI	mg/l	25,54	250
5.	AZOTANY	mg/l	3,12	50
6.	AZOTYNY	mg/l	0,01	0,5
7.	MANGAN	µg/l	8,83	50
8.	ŻELAZO	µg/l	41,68	200
9.	TWARDOŚĆ OGÓLNA CaCO3	mg/l	363	60 - 500
10.	AMONIAK	mg/l	0,01	0,5
11.	MĘTNOŚĆ	NTU	0,26	1
12.	PRZEWODNOŚĆ WŁAŚCIWA	µs/cm	750	2500

Na podstawie przedstawionych powyżej parametrów jakości wody można stwierdzić, że woda jest przydatna do spożycia i spełnia wszystkie normy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989) z późniejszymi zmianami.

PREZES ZARZĄDU

J. Janowski
 mgr inż. Jan Lewandowski